

Frequentie verplichte lektesten.

Vanaf 1-01-2017 is de 3-6Kg inhoud gewijzigd naar GWP.

Sinds 1 januari 2017 geldt de wetgeving van verplichte lektesten met inhoud van 3 of 6Kg niet meer. Wat nu telt is het CO2-equivalent, en dit voor apparatuur met een inhoud die gelijk of groter is dan 5 ton aan F-gassen.

Op de volgende pagina's zie je een overzicht van de verplichte lektesten per soort koelmiddel en vulling.

Deze verplichte lektesten dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerde koeltechniker.

Indien U niet zeker bent of alle controles die wettelijk verplicht zijn op jullie koelinstallaties uitgevoerd werden kunt u steeds contact met ons opnemen.

055/45.79.45 of mail info@arec-koeltechniek.be

Als exploitant van uw koelinstallaties kunt u ook op de hoogte blijven van milieu en wetgeving via onderstaande linken.


<http://www.ubf-aca.be>


(Unie der Belgische frigoristen, mits jaarlijkse bijdrage eindgebruiker lidmaatschap)


<https://www.lne.be>


(Departement leefmilieu, natuur en energie)

We stellen deze lijst ter beschikking, om onze klanten te informeren. We hebben de meest gebruikte soorten naar GWP waarde in deze tabel opgenomen.

R448a (GWP1387)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
	3,6	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	36,00	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	360,00	X	2 x per jaar.


R134a (GWP1430)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
	3,5	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	34,97	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	349,65	X	2 x per jaar.


R407c (GWP1774)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
	2,82	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	28,18	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	281,85	X	2 x per jaar.


R22 (GWP1810)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
	2,76	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	27,62	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	276,20	X	2 x per jaar.


Verboden nog koeltechnische herstellingen op uit te voeren sinds 2015.


Contacteer Arec-koeltechniek om een oplossing te bieden. 055/45.79.45


R407f (GWP1825)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
	2,74	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	27,40	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	273,97	X	2 x per jaar.


R410a (GWP2088)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
 <small>...AREC koeltechniek</small>	2,39	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	23,95	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	239,50	X	2 x per jaar.

R407a (GWP2107)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
 <small>...AREC koeltechniek</small>	2,37	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	23,73	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	237,30	X	2 x per jaar.

R422d (GWP2729)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
 <small>...AREC koeltechniek</small>	1,83	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	18,32	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	183,22	X	2 x per jaar.

R404a (GWP3922)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
 <small>...AREC koeltechniek</small>	1,27	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	12,75	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	127,49	X	2 x per jaar.

R507 (GWP3985)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
 <small>...AREC koeltechniek</small>	1,25	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	12,55	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	125,47	X	2 x per jaar.

R422a (GWP4143)	Installatie bevat meer dan (Kg).	Zonder lekdetectie systeem.	Met lekdetectie systeem.
 <small>...AREC koeltechniek</small>	1,21	1 x per jaar.	1 x per 2 jaar.
	12,07	2 x per jaar.	1 x per jaar.
	120,69	X	2 x per jaar.