

HCFK 1 januari 2015

Belangrijke informatie voor exploitanten van installaties die HCFK's bevatten. Het meest gekende HCFK is R22.

Sinds 1 januari 2010 is het verboden om maagdelijke HCFK's te gebruiken in koeling-, airconditioning- en warmtepompinstallaties.

Vanaf 1 januari 2015 is het gebruik van alle HCFK's verboden, dus ook van gerecycleerde of teruggewonnen HCFK's.

Behalve in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar HCFK's moeten vervangen worden tegen 31 december 2014, mogen bestaande installaties blijven werken, voor zover deze lek dicht zijn, met andere woorden er mag geen koelmiddel HCFK toegevoegd worden om de installatie te laten functioneren.

Als exploitant van uw koelinstallaties kunt u ook op de hoogte blijven van milieu en wetgeving via onderstaande linken.

<http://www.ubf-aca.be>

(Unie der Belgische frigoristen, mits jaarlijkse bijdrage eindgebruiker lidmaatschap)

<https://www.lne.be>

(Departement leefmilieu, natuur en energie)