

WAT KAN U DOEN – WELKE OPTIES – KEUZE ?

Op middellange termijn 5- 15 jaar

Bestaande installaties en beperkte uitbreidingen

Goed werkende installaties op R 404- R507 op negatieve koeltoepassing

Heeft u een **lekdicte** R507a of R407 installatie, dan **mag u hiermee blijven doordraaien**

Zorg dat installaties lekdicht zijn en lekdicht blijven

Installaties lekdicht houden

Frequentie controles op lekkage opvoeren

Preventief ombouwen naar vervangkoelmiddel R448

Goed werkende installaties op R 404- R507 op positieve koeltoepassing

Heeft u een lekdicte R507a of R407 installatie, dan mag u hiermee blijven doordraaien

Zorg dat installaties lekdicht zijn en **lekdicht blijven**

Installaties lekdicht houden

Frequentie controles op lekkage opvoeren

Preventief vernieuwen installaties naar vervangkoelmiddel R 134A

Nieuwe installaties of beperkte uitbreiding negatieve koeltoepassing

Opteren koelmiddel met GWP lager dan 1500 vb koelmiddel R448 a

Zorg dat installaties lekdicht zijn en lekdicht blijven

Installaties lekdicht houden

Frequentie controles op lekkage opvoeren

Nieuwe installaties of beperkte uitbreiding positieve koeltoepassing

Opteren koelmiddel met GWP lager dan 1500 vb koelmiddel R134 a

Zorg dat installaties lekdicht zijn en lekdicht blijven

Installaties lekdicht houden

Frequentie controles op lekkage opvoeren

Nieuwe installaties - uitbreidingen 5 – 10 Jaar

Capaciteit afhankelijk studie maken - kostenanalyse - uitbating maken

Steven naar zo weinig mogelijk koelmiddelinhoud per installatie

Opteren met koelmiddel te werken GWP kleiner dan 1500

Overwegen om werken op natuurlijke koelmiddelen te werken